

CHECKLISTA

BRANDSKYDDSROND I SKOLA/FÖRSKOLA

Efter utförd brandskydds rond signeras checklistan. Eventuella anmärkningar som har framkommit under brandskydds ronden ska åtgärdas. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats. Internkontroll enligt checklistan nedan bör ske med ett kontrollintervall om minst en gång/kvartal. Vid myndighetstillsyn av brandskyddet kan checklistan behöva visas upp då den utgör ett s.k. *redovisande dokument*.

Fastighet: **Adress:**

Kontrolldatum: Klicka här för att ange datum. **Kontrollant:**

1. UTOMHUS	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Ev. container placerad på minst 6 meters avstånd från fasad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2013-09-11
b) Skräp eller material såsom papper, trä, löv, lagerpallar, sopkärl m.m. är ej tillgängligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
c) Olika föremål såsom möbler, fordon etc. är ej tillgängligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Skolan/förskolan är fri från skadegörelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
e) Belysningen runt skolan/förskolan fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
f) Buskage och övrig växtlighet är klippt runt skola/förskola för att få ökad insyn till skolgården.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
2. TRAPPHUS	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Trapphus är fria från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.

c) Genomlysta utgångsskyltar är hela, lyser och är väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Efterlysta utgångsskyltar är på plats, är hela och väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
e) Allmänbelysningen fungerar i trapphus och är intakt (vid byggnader med fler än 2 plan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
f) Brandklassade dörrar i brandcellsgräns är ej uppställda på kil eller liknande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
g) Dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns fungerar och tillser att dörr stänger helt efter att en person passerat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
h) Genomföringar i brandcellsgräns, t.ex. rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
i) Brandavskiljande konstruktioner ansluter mot varandra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
j) Handbrandsläckare är placerade väl synliga på avsedd plats med markerad skylt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
k) Handbrandsläckare är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
l) Handbrandsläckarna är plomberade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
m) Underhåll av handbrandsläckare är utförd av utbildad serviceman (ska utföras 1 ggr/år).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
3. KORRIDOR	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Brandklassade dörrar i brandcellsgräns är ej uppställda på kil eller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.

motsvarande.				
b) Dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns fungerar och tillser att dörr stänger helt efter att en person passerat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
c) Genomföringar i brandcellsgräns, t.ex. rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Brandavskiljande konstruktioner ansluter mot varandra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
e) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
f) Korridorer är fria från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
g) Genomlysta utgångsskyltar är hela, lyser och är väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
h) Efterlysande utgångsskyltar är på plats, är hela och väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
i) Papperskorgarna på toaletterna är inte fyllda med pappershanddukar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
j) Handbrandsläckare är placerade väl synliga på avsedd plats med markerad skylt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
k) Handbrandsläckare är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
l) Handbrandsläckarna är plomberade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
m) Underhåll av handbrandsläckare är utförd av utbildad serviceman (ska utföras 1 ggr/år).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
n) Brandvarnare fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för

4. KLASSRUM	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
				att ange datum.
a) Brandklassade dörrar i brandcellsgräns är ej uppställda på kil eller motsvarande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
b) Dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns fungerar och tillser att dörr stänger helt efter att en person passerat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
c) Genomföringar i brandcellsgräns, t.ex. rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Brandavskiljande konstruktioner ansluter mot varandra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
e) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara (inkluderar fönster som utgör utrymningsväg från klassrum i skolor).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
f) Genomlysta utgångsskyltar är hela, lyser och är väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
g) Efterlysande utgångsskyltar är på plats, är hela och väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
h) Handbrandsläckare är placerade väl synliga på avsedd plats med markerad skylt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
i) Handbrandsläckare är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
j) Handbrandsläckarna är plomberade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
k) Underhåll av handbrandsläckare är utförd av utbildad serviceman (ska utföras 1 ggr/år).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.

1) Brandvarnare fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
5. KÄLLARE	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Brandklassade dörrar i brandcellsgräns är ej uppställda på kil eller motsvarande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
b) Dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns mellan trapphus och källare fungerar och tillser att dörr stänger helt efter att en person passerat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
c) Genomföringar i brandcellsgräns, t.ex. rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Brandavskiljande konstruktioner ansluter mot varandra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
e) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
f) Genomlysta utgångsskyltar är hela, lyser och är väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
g) Efterlysande utgångsskyltar är på plats, är hela och väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
h) Ingen förvaring av brandfarlig vara sker i källare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
i) Handbrandsläckare är placerade väl synliga på avsedd plats med markerad skylt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
j) Handbrandsläckare är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
k) Handbrandsläckarna är plomberade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.

l) Underhåll av handbrandsläckare är utförd av utbildad serviceman (ska utföras 1 ggr/år).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
6. VIND	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Brandklassade dörrar i brandcellsgräns är ej uppställda på kil eller motsvarande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
b) Dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns fungerar och tillser att dörr stänger helt efter att en person passerat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
c) Genomföringar i brandcellsgräns, t.ex. rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Brandavskiljande konstruktioner ansluter mot varandra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
e) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
f) Genomlysta utgångsskyltar är hela, lyser och är väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
g) Efterlysande utgångsskyltar är på plats, är hela och väl synliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
h) Ingen förvaring av brandfarlig vara sker på vind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
i) Handbrandsläckare är placerade väl synliga på avsedd plats med markerad skylt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
j) Handbrandsläckare är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
k) Handbrandsläckarna är plomberade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.

1) Underhåll av handbrandsläckare är utförd av utbildad serviceman (ska utföras 1 ggr/år).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
7. TEKNIKRUM	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Fläktrummet är fritt från brännbart material.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
b) Elrummet är fritt från brännbart material och torrt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
c) Brandklassade dörrar i brandcellsgräns är ej uppställda på kil eller motsvarande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
d) Genomföringar i brandcellsgräns, t.ex. rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
8. ÖVRIGT	OK	ANM.	KOMMENTAR	ÅTGÄRDAT, DATUM:
a) Förvaring av brandfarlig vara sker i ett särskilt förråd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klicka här för att ange datum.
Andra iakttagelser:				